

Mitgeltende Unterlagen:

Arbeitsstättenverordnung
ASR A3.5

Wiederholte Kontrolle:

Datum	Wirksamkeit j	ja/ nein	Maßnahme	Termin	Verantwortlicher
		ja/ nein			
		ja/ nein			
		ja/ nein			
		ja/ nein			
		ja/ nein			



**BERGISCHE  
UNIVERSITÄT  
WUPPERTAL**

Gaußstraße 20, 42119 Wuppertal

Arbeitsbereich/ Berufsgruppe/ Person:      Alg. Büroflächen der BUW

FK/ Dez./ ZE: Dezernat 5

Fach/ Abteilung: Dezernat 5.0

**Büro- und Bildschirmarbeitsplätze**

Bezeichnung: Büroflächen allgemein (Mindesttemperaturen)

Büroflächen der BUW  
Geb./ Raum/ Tel.:     

Berufsgruppe:

Wissenschaftler    Studierende    sonstige Beschäftigte

Bearbeiter: Andreas Moritz

Anzahl der Arbeitsplätze im Raum:     

Arbeitsplatz einer Person fest zugeordnet:    Ja    Nein

Mai 23

Auflistung Maschinen/ Arbeitsmittel vorh.:    Ja    Nein

*(Handwritten signature)*  
Datum/ Unterschrift Verantwortungsträger

Gefährdungsfaktor Gefahrenquelle/ gefahrbringende Bedingung	erfüllt			Beschreibung	Risikobewertung			Maßnahmen:	Umsetzung bis/ durch	Dokumentation	Wirksam Ja/ Nein
	ja	nein	entfällt		W	S	R				
<b>Arbeitsumgebung</b>											
<b>Raumklima</b>											
Die Mindesttemperaturwerte werden eingehalten.	ja			19,0° C werden in den Gebäuden eingehalten, diese Temperatur ist ausreichend für mittlere sitzende Bürotätigkeiten.	A	V	3				ja
Die Mindesttemperaturwerte werden eingehalten.		nein		Bei Unterschreitung der 20,0° C für leichte sitzende Bürotätigkeiten werden folgende Maßnahmen ergriffen. (Temperaturbereich 19,9 ° C bis 19,0 ° C)	A	V	3	Bereitstellung einer Fleecedecke (als personenbezogene Maßnahme). Es sind bis zu 40 % Homeoffice in Abstimmung mit den Vorgesetzten möglich (als organisatorische Maßnahme). Es bestehen Bewegungsmöglichkeiten (als organisatorische Maßnahme).	Jeweiliger Bereich		ja
Die Mindesttemperaturwerte werden eingehalten.		nein		Temperaturen im Büro liegen dauerhaft unter 19,0 ° C (Temperaturbereich 18,9° C bis 18,1° C). Die Gebäudeheizung kann technisch das Büro nicht auf 19,0° C aufheizen.	C	V	3	Bereitstellung einer Fleecedecke (als personenbezogene Maßnahme). Es sind bis zu 40 % Homeoffice in Abstimmung mit den Vorgesetzten möglich (als organisatorische Maßnahme). Es bestehen Bewegungsmöglichkeiten (als organisatorische Maßnahme). Überprüfung der Gebäudetechnik und falls möglich, Einregulierung/Optimierung oder Behebung des technischen Defektes (technische Maßnahme).	Dezernat 5 (technische Maßnahmen)	Dezernat 5	ja
Die Mindesttemperaturwerte werden eingehalten.		nein		Temperaturen im Büro liegen dauerhaft bei 18,0 ° C oder weniger. Die Gebäudeheizung kann technisch das Büro nicht auf über 18,0° C aufheizen. (Es liegt kein technischer Defekt vor.)	D	IV	2	Bereitstellung einer Fleecedecke (als personenbezogene Maßnahme). Es sind bis zu 40 % Homeoffice in Abstimmung mit den Vorgesetzten möglich (als organisatorische Maßnahme). Es bestehen Bewegungsmöglichkeiten (als organisatorische Maßnahme). Es werden zusätzlich weitere arbeitsplatzbezogene technische Maßnahmen (z. B. Wärmestrahlungsheizung, Heizmatten, Abdichten von Fenster) geprüft und umgesetzt.	Dezernat 5 (technische Maßnahmen)	Dezernat 5	ja